

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **379** /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày **09** tháng 3 năm 2017

V/v đề nghị xem xét điều chỉnh bổ sung dự xuất tuyến 22kv trạm 110KV Bỉm Sơn và cải tạo lộ 671, 672 TG Bỉm Sơn lên cấp 22Kv

Kính gửi: Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Để từng bước nâng cao chất lượng lưới điện đảm bảo an toàn trong công tác quản lý vận hành và đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn đồng thời góp phần cải tạo chỉnh trang đô thị, UBND thị xã Bỉm Sơn đang phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xuất tuyến 22kv trạm 110KV Bỉm Sơn và cải tạo lộ 671, 672 trung gian Bỉm Sơn lên cấp 22kv. Trong quá trình thực hiện, UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong dự án đầu tư nhằm tăng mỹ quan đô thị và an toàn trong vận hành sử dụng đường dây, cụ thể như sau:

1. Đề nghị xem xét điều chỉnh bổ sung vào dự án hạng mục: Thay thế trạm biến áp trên vỉa hè đường Trần Phú, phía trước Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Trạm Lắp Máy) hiện đang là trạm treo thành trạm hình Nám để đồng bộ với việc hạ ngầm tuyến đường dây 6Kv lộ 671 đã được phê duyệt làm tăng mỹ quan đô thị và mức độ an toàn trong vận hành và sử dụng.

2. Đường dây 6KV nhánh rẽ Phú Dương lộ 673 TG Bỉm Sơn đầu nối với TBA Phú Dương, hiện nay đang đi ngang qua khu vực đất ở của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu, khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn làm ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng đất của hộ gia đình, và là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn trong quá trình vận hành và sử dụng, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân. Vì vậy để đảm bảo an toàn, ổn định trong quá trình vận hành, quản lý sử dụng đường dây, đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa xem xét bổ sung hạng mục cải tạo lại đường dây và TBA nói trên, tránh việc ảnh hưởng của đường dây đến phần diện tích đất ở của hộ dân

Đề nghị Công ty Điện lực Thanh quan tâm xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Điện lực Bỉm Sơn;
- Phòng TN&MT (để thực hiện);
- Lưu: QLĐT, VP.



**Tổng Thanh Bình**